



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92, тел./факс 8-8112-79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92, тел./факс 8-8112-79-44-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам

182100 г. Великие Луки ул. Дружбы, 6, тел./факс 8-81153-9-19-75

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 163

г. Великие Луки ул. Дружбы д. 6
(место составления акта)

10-00
(время)

04.10.2018
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от 02 октября 2018 года № 163

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка Государственного казённого учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского района» служба социальной реабилитации несовершеннолетних

(вид проверки)

помещений по адресу: Великолукский район СП «Переслегинская волость» д. Кислово

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное казённое учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского района», ИНН 6025025431, юридический адрес: Псковская область г. Великие Луки, ул. Л. Толстого д.25

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 03 ” октября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 04 ” октября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 3 » часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор Государственного казённого учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского района» Шавш Лилия Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «02» октября 2018 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Коломенский Роман Евгеньевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Государственного казённого учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского района» Шавш Лилия Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Государственного казённого учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского района» служба социальной реабилитации несовершеннолетних
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Псковская область Великолукский район СП «Переслегинская волость» д.Кислово

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: расчет пожарного риска на объект защиты – Государственное казённое учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского района» не предоставлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: не выполнен пункт 7 предписания №153/1/1 от 16.10.2018 года, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

<p>1. На объекте защиты в здании ГКУСО ПО «ЦСО Великолукского района» служба социальной реабилитации несовершеннолетних класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p><u>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 ч.7</u></p>	<p>Директор ГКУСО ПО «ЦСО Великолукского района» Шавш Л.В.</p>
--	--	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не использовались

_____ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
2. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
3. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 11.02.2018 года; Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 11.02.2018 года; Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 11.02.2018 года; инструктаж по пожарной безопасности работников ГКУСО от 03.10.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Коломенский Роман Евгеньевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосokolьническому и Куньинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 04 ” октября

20 18

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а):

Директор Государственного казённого учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского района» Шавш Лилия Валерьевна

_____ (лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” октября 20 18 г. v

_____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)